

## 25.20-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.20-005</b>
<b>Tanımı</b>	Fotoselli Tip 3x30A Sokok Lambası Zaman Şalter
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	188,50	171,10	57,32
2015	231,20	211,20	70,75
2023-1	1560,97	1330,75	445,70
2014	209,50	189,40	63,45
2022-1	897,00	770,27	257,99
2016	293,80	270,30	90,55
2018	353,54	327,41	109,68
2019	463,99	427,38	143,16
2021	543,53	490,23	164,20
2017	315,30	290,30	97,25
2020	487,31	448,24	150,14

## 25.20-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsfla ve özellikle pano malzemesi. Saatli tiplerde akşam ve sabah otomatik kumandalı, senenin bütün aylarına göre (Astronomik Diski) ayarlı ve en az 24 saat rezervli, kontaktörü ile fotoselli tiplerde ise fotoseli, kontaktörü ile komple zaman şalteri.
- b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla. Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı birim fiyatına dahildir.

## 25.20-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.