

25.20-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.20-006
Tanımı	Fotoselli Tip 3x60A Sokok Lambası Zaman Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	321,80	290,30	97,25
2016	299,90	270,30	90,55
2015	236,40	211,20	70,75
2021	557,42	490,23	164,20
2007	0,00	0,00	0,00
2018	360,35	327,41	109,68
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	930,04	770,27	257,99
2019	473,54	427,38	143,16
2004	0,00	0,00	0,00
2013	193,20	171,10	57,32
2009	0,00	0,00	0,00
2014	214,90	189,40	63,45
2008	0,00	0,00	0,00
2020	497,50	448,24	150,14
2023-1	1620,99	1330,75	445,70

25.20-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsfla ve özellikle pano malzemesi. Saatli tiplerde akşam ve sabah otomatik kumandalı, senenin bütün aylarına göre (Astronomik Diski) ayarlı ve en az 24 saat rezervli, kontaktörü ile fotoselli tiplerde ise fotoseli, kontaktörü ile komple zaman şalteri.
- b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla. Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı birim fiyatına dahildir.

25.20-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.