

25.20-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.20-007

Tanımı Fotoselli Tip 3x30A (Y/T) Sokok Lambası Zaman Şalter

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	352,30	309,10	103,55
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1114,29	880,86	295,22
2019	556,13	488,69	163,74
2023-1	1945,82	1521,78	510,06
2009	0,00	0,00	0,00
2018	422,49	374,36	125,42
2017	378,00	331,90	111,19
2021	658,58	560,41	187,80
2020	584,46	512,49	171,73
2015	278,30	241,50	80,90
2013	227,70	195,60	65,53
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	253,70	216,60	72,56
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

25.20-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi. Saatli tiplerde akşam ve sabah otomatik kumandalı, senenin bütün aylarına göre (Astronomik Diski) ayarlı ve en az 24 saat rezervli, kontaktörü ile fotoselli tiplerde ise fotoseli, kontaktörü ile komple zaman şalteri.
- b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla. Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı birim fiyatına dahildir.

25.20-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.