

25.20-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.20-008

Tanımı Fotoselli Tip 3x60A (Y/T) Sokak Lambası Zaman Şalter

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 227,70 | 195,60 | 65,53 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 253,70 | 216,60 | 72,56 |
| 2015 | 278,30 | 241,50 | 80,90 |
| 2016 | 352,30 | 309,10 | 103,55 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 658,58 | 560,41 | 187,80 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 422,49 | 374,36 | 125,42 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 556,13 | 488,69 | 163,74 |
| 2022-1 | 1114,29 | 880,86 | 295,22 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 584,46 | 512,49 | 171,73 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1945,82 | 1521,78 | 510,06 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 378,00 | 331,90 | 111,19 |

25.20-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi. Saatli tiplerde akşam ve sabah otomatik kumandalı, senenin bütün aylarına göre (Astronomik Diski) ayarlı ve en az 24 saat rezervli, kontaktörü ile fotoselli tiplerde ise fotoseli, kontaktörü ile komple zaman şalteri.
- b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla. Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı birim fiyatına dahildir.

25.20-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.