

25.22-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.22-003
Tanımı	3x400A AG Sigortasız Yük Ayırıcısı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	182,60	100,40	33,64
2016	268,90	158,60	53,13
2012	0,00	0,00	0,00
2015	217,90	123,90	41,51
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	315,19	192,24	64,41
2020	447,01	263,16	88,17
2019	423,26	250,99	84,11
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	206,20	111,20	37,25
2017	288,00	170,40	57,09
2023-1	1865,14	781,91	262,05
2021	538,47	287,70	96,38
2022-1	1048,88	452,59	151,68

25.22-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun, normal koşullarda yükV akımlarını kapama, taşıma ve açmaya uygun olarak imal edilmiş, ayrıca kısa devre akımlarını şartnamesinde öngörülen sürede taşıyabilen ve kısa devre akımı üzerine kapanabilen, üç kutuplu, iki konumlu, bağımsız el kumandalı sigortalı AG yük ayırıcısı. AG sigortalı yük ayırıcı şalteri. (1) kapalı pozisyonunda şalterin kapađı açılmaz, sigortaya müdahale edileceđi zaman şalter (0) pozisyonuna (şalter açık) durumuna getirilir. Bu durumda bıçaklı sigorta kontaklarında akım yoktur. Şalter emniyetle deđiştirilir.

b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla.

25.22-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.