

25.264.2115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.264.2115 (176-501)

Tanımı Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 31 cm, 10-32 Atü arası basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	815,40	11,00	5,50
2014	865,35	12,10	6,05
2015	847,20	13,50	6,75
2016	850,80	16,20	8,10
2017	978,00	17,50	8,75
2018	933,60	20,10	10,05
2019	1007,02	23,98	11,99
2020	1158,79	28,19	14,10
2021	1225,30	34,39	17,20
2022-1	1893,00	52,50	26,25
2022-2	2679,90	52,50	26,25
2022-3	2698,80	68,25	34,13
2023-1	4708,06	105,88	52,94
2023-2	6853,50	175,00	87,50
2024	11239,50	288,75	144,38

25.264.2115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Buhar kazanlarında, kapalı genişleme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda).

25.264.2115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.