

25.282.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.282.1205 (409-205)

Tanımı 4.000 l/h, 6 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	676,80	47,00	23,50
2014	711,60	56,00	28,00
2015	1041,60	62,50	31,25
2016	1308,00	78,50	39,25
2017	1620,00	84,50	42,25
2018	2328,00	97,00	48,50
2019	2974,96	148,46	74,23
2020	3985,01	174,44	87,22
2021	6107,71	212,84	106,42
2022-1	9449,63	324,69	162,35
2022-2	13345,43	324,69	162,35
2022-3	13462,32	422,10	211,05
2023-1	20869,66	653,88	326,94
2023-2	30406,87	1064,06	532,03
2024	34447,50	1756,25	878,13

25.282.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT 25.282.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır. 1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceği debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °Cda 600 Redwood 1 saniye veya 69 °Cda 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere işyerinde temini yerine montajı.

25.282.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.