

25.282.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.282.1206 (409-206)

Tanımı 6.000 l/h, 6 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	894,00	47,00	23,50
2014	939,60	57,00	28,50
2015	1392,00	63,50	31,75
2016	1740,00	79,50	39,75
2017	2004,00	85,50	42,75
2018	2448,00	98,00	49,00
2019	3129,29	151,89	75,95
2020	4192,66	178,48	89,24
2021	6427,96	217,75	108,88
2022-1	9953,63	332,19	166,10
2022-2	14062,27	332,19	166,10
2022-3	14181,88	431,85	215,93
2023-1	21982,80	669,00	334,50
2023-2	32026,87	1089,06	544,53
2024	37347,00	1797,50	898,75

25.282.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

BFT 25.282.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır. 1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceđi debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °Cda 600 Redwood 1 saniye veya 69 °Cda 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere işyerinde temini yerine montajı.

25.282.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.