

## 35.105.1143 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.105.1143 (724-413)

**Tanımı** Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 39,00        | 3,00          | 1,50            |
| 2014   | 44,00        | 3,30          | 1,65            |
| 2015   | 36,00        | 3,65          | 1,83            |
| 2016   | 44,40        | 4,40          | 2,20            |
| 2017   | 48,80        | 4,75          | 2,38            |
| 2018   | 54,00        | 5,45          | 2,73            |
| 2019   | 68,00        | 6,90          | 3,45            |
| 2020   | 76,00        | 7,20          | 3,60            |
| 2021   | 88,50        | 7,20          | 3,60            |
| 2022-1 | 157,00       | 10,10         | 5,05            |
| 2022-2 | 255,29       | 10,10         | 5,05            |
| 2022-3 | 259,00       | 13,20         | 6,60            |
| 2023-1 | 409,00       | 20,50         | 10,25           |
| 2023-2 | 499,00       | 32,80         | 16,40           |
| 2024   | 746,31       | 62,50         | 31,25           |

## 35.105.1143 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören en az 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya °C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dâhil.

### 35.105.1143 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                              | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                 |        |          |
| 30.105.1143 |                 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                            | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                     | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                            | Saat   | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.