

## 25.264.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.264.4000</b> (178-000)
<b>Tanımı</b>	KONDENS SUYU DEPOSU (Ölçü: kg, İhzarat: %60)
<b>Birimi</b>	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.264.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onaylı projesine göre kenarları en az 40x40x4 mm'lik köşebent demirden ve gövdesi 4 mm'lik demir sacdan prizmatik kondens deposunun imalı, içten ve çapraz olarak 25 mm'lik boru ile takviye edilmesi, 10 cm yüksekliğinde 250 dozlu beton ayak yapılması içinin ve dışının iki kat silyen ile boyanması, üst yüzündeki lastik ve kelebek tipi civatalarla sıkıştırılabilir, açılır, kapanır menteşeli kapađı, nefeslik borusu bağlantı yeri bulunan kondens deposunun işyerinde temini, tesisatta flanşlı veya rakorlu olarak yerine montajı (proje üzerinden ađırlığı hesaplanacak.) (Yukarıdaki deđerler depo büyüklüğüne bađlı olarak deđişebilir.) (Demir imalat BFT 15.550.1202 diđer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.264.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.