

## 25.282.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.282.1305 (409-305)

**Tanımı** 4.000 l/h, 9 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	733,20	47,00	23,50
2014	770,90	56,00	28,00
2015	1128,40	62,50	31,25
2016	1417,00	78,50	39,25
2017	1755,00	84,50	42,25
2018	2522,00	97,00	48,50
2019	3222,87	148,46	74,23
2020	4317,09	174,44	87,22
2021	6616,69	212,84	106,42
2022-1	10237,10	324,69	162,35
2022-2	14457,55	324,69	162,35
2022-3	14584,18	422,10	211,05
2023-1	22608,79	653,88	326,94
2023-2	32940,78	1064,06	532,03
2024	37318,13	1756,25	878,13

## 25.282.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

BFT 25.282.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 30 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır. 1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceği debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °Cda 600 Redwood 1 saniye veya 69 °Cda 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere işyerinde temini yerine montajı.

## 25.282.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.