

35.105.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.105.1110 (724-401)

Tanımı 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5,00	3,00	1,50
2014	5,60	3,30	1,65
2015	6,65	3,65	1,83
2016	8,35	4,20	2,10
2017	10,80	4,55	2,28
2018	11,50	5,25	2,63
2019	15,40	6,65	3,33
2020	16,40	6,95	3,48
2021	18,20	6,95	3,48
2022-1	30,00	9,75	4,88
2022-2	42,15	9,75	4,88
2022-3	45,10	12,70	6,35
2023-1	71,00	19,70	9,85
2023-2	93,50	31,60	15,80
2024	135,00	60,50	30,25

35.105.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören en az 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliđine haiz, B veya °C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dâhil.

35.105.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.105.1110		16 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,200000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.