

35.135.1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.135.1903 (725-403)

Tanımı 2001-6000/5 A Sn: 1, 10 VA, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN 60044-1)
Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1,
ölçü akım trafosu temin ve montajı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	52,50	6,90	3,45
2014	57,00	7,60	3,80
2015	63,50	8,45	4,23
2016	71,00	10,60	5,30
2017	81,00	11,40	5,70
2018	101,00	13,10	6,55
2019	127,00	16,60	8,30
2020	138,00	19,50	9,75
2021	138,00	19,50	9,75
2022-1	241,00	27,30	13,65
2022-2	667,17	27,30	13,65
2022-3	676,00	35,50	17,75
2023-1	888,00	55,00	27,50
2023-2	1060,00	88,00	44,00
2024	1530,00	168,00	84,00

35.135.1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5 - 1, ölçü akım trafosu temin ve montajı.

35.135.1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.135.1903		2001 - 6000/5 A Sn1, 10 VA. / Ölçü Akım Trafosu: (1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (TS-620 EN 60044-1) / Ölçü Aletleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.