

## 35.140.3408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.3408 (727-614)

**Tanımı** 3x95+50 mm<sup>2</sup>, TS 1178 IEC 60502'ye uygun 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVMY (NYCY) Y 2

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 55,70        | 6,30          | 3,15            |
| 2014   | 70,00        | 6,95          | 3,48            |
| 2015   | 74,50        | 7,70          | 3,85            |
| 2016   | 87,00        | 9,25          | 4,63            |
| 2017   | 108,00       | 9,95          | 4,98            |
| 2018   | 134,00       | 11,40         | 5,70            |
| 2019   | 205,00       | 14,50         | 7,25            |
| 2020   | 202,00       | 15,10         | 7,55            |
| 2021   | 297,00       | 16,70         | 8,35            |
| 2022-1 | 499,00       | 21,80         | 10,90           |
| 2022-2 | 1026,32      | 21,80         | 10,90           |
| 2022-3 | 1040,00      | 28,40         | 14,20           |
| 2023-1 | 1110,00      | 44,00         | 22,00           |
| 2023-2 | 1430,00      | 70,50         | 35,25           |
| 2024   | 1700,00      | 134,00        | 67,00           |

## 35.140.3408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 60502-1+A1'e uygun 1 kV yeraltı kabloları YVMY (NYCY) Y 2 ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi.

BFT No 35.140.3100 ile aynı, yalnız YVMY (NYCY) tipi kabloları ile (konsantrik iletken nötr iletkeni olarak kullanılır)

?Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.140.3408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                       |        |          |
| 30.140.3408 |                 | 3 x 95 + 50 mm <sup>2</sup> / YVMY (NYCY) Y2 tipi<br>1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve<br>besleme hattı tesisi / ANA HAT VE<br>BESLEME HATLARI (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                        |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                  | Saat   | 0,150000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                           | Saat   | 0,310000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                  | Saat   | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.