

## 32.34.12-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.12-005

**Tanımı** 10kV, 1x95s/16 mm<sup>2</sup> YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	48,75	31,97	0,00
2014	56,05	35,39	0,00
2015	60,32	39,46	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	114,24	79,85	0,00
2017	77,82	54,24	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	72,84	50,51	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	88,80	61,18	0,00
2022-1	259,45	143,92	0,00
2021	142,26	91,57	0,00
2023-1	461,95	248,62	0,00
2020	123,03	83,74	0,00

## 32.34.12-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.34.12-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.