

## 32.34.12-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.12-006

**Tanımı** 10kV, 1x120s/16 mm<sup>2</sup> YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	62,93	42,07	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	269,02	153,49	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	128,59	89,30	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	478,50	265,17	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	50,86	34,08	0,00
2017	81,41	57,83	0,00
2016	76,18	53,85	0,00
2019	119,54	85,15	0,00
2014	58,39	37,73	0,00
2021	148,34	97,65	0,00
2018	92,85	65,23	0,00

## 32.34.12-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.34.12-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.