

32.31.1-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.31.1-010
Tanımı	35kV, 3x50s/16 mm ² YE3SV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	566,97	247,23	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	482,92	223,33	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	1090,22	557,93	0,00
2016	698,43	352,84	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	598,51	275,66	0,00
2017	743,86	378,92	0,00
2018	854,83	427,40	0,00
2022-1	2793,71	1005,71	0,00
2020	1193,10	585,11	0,00
2021	1424,38	639,84	0,00
2023-1	5039,00	1737,50	0,00

32.31.1-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.31.1-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.