

## 32.34.10-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>32.34.10-005</b>
<b>Tanımı</b>	15kV, 1x95s/16 mm <sup>2</sup> E3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	229,10	119,53	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	63,11	41,93	0,00
2015	52,54	32,76	0,00
2013	42,45	26,54	0,00
2019	98,93	66,31	0,00
2018	76,98	50,79	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	408,82	206,50	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	106,80	69,54	0,00
2021	124,12	76,04	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	67,40	45,03	0,00
2014	48,98	29,38	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 32.34.10-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.34.10-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.