

32.34.10-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.10-010

Tanımı 15kV, 3x25s/16 mm² E3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	136,70	79,91	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	199,08	123,89	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	163,07	102,28	0,00
2022-1	606,06	291,53	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	127,92	71,67	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	323,48	185,47	0,00
2019	255,36	161,73	0,00
2020	276,56	169,61	0,00
2013	110,41	64,74	0,00
2017	174,04	109,84	0,00
2023-1	1084,42	503,66	0,00

32.34.10-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.10-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.