

## 32.34.15-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.15-001

**Tanımı** 10kV, 1x25s/16 mm<sup>2</sup> Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	248,76	19,29	0,00
2016	185,70	15,92	0,00
2013	137,60	10,08	0,00
2019	310,95	25,19	0,00
2014	168,24	11,16	0,00
2023-1	1850,94	78,50	0,00
2017	213,02	17,10	0,00
2015	171,05	12,44	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	352,82	26,42	0,00
2022-1	1005,33	45,43	0,00
2021	450,09	28,90	0,00

## 32.34.15-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- Montaj: Şartnamesine ve tekniđine uygun şekilde yapılacak.

## 32.34.15-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.