

32.34.15-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.15-006

Tanımı 10kV, 1x120s/16 mm² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	175,87	17,26	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	191,87	22,09	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1881,13	108,69	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	256,22	26,75	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	461,22	40,03	0,00
2014	172,56	15,48	0,00
2017	219,64	23,72	0,00
2013	141,50	13,98	0,00
2020	363,01	36,61	0,00
2019	320,68	34,92	0,00
2022-1	1022,82	62,92	0,00

32.34.15-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- Montaj: Şartnamesine ve tekniđine uygun şekilde yapılacak.

32.34.15-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.