

## 22.4.11-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 22.4.11-004

**Tanımı** 12 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	3519,00	1272,00	244,00
2019	6890,79	2878,16	554,02
2016	4059,00	1808,00	350,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	4523,00	1944,00	376,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	5219,40	2198,95	424,25
2021	9016,78	3293,85	635,78
2013	3138,00	1147,00	220,00
2015	3589,00	1413,00	272,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	7298,09	3015,76	581,20
2022-1	22847,59	5220,96	999,69
2023-1	51899,58	9029,81	1727,69

## 22.4.11-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

## 22.4.11-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.