

32.34.9-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.9-006

Tanımı 1x35 s mm², 0.6/1 kV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YVV (NYY)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	67,24	59,63	0,00
2018	76,16	67,25	0,00
2016	62,74	55,53	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	104,73	92,06	0,00
2023-1	342,09	273,30	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	117,01	100,66	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	195,47	158,21	0,00
2019	98,88	87,79	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

32.34.9-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.