

## 32.33-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>32.33-012</b>
<b>Tanımı</b>	1kV, 2x120s mm <sup>2</sup> NYY T-Muf
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	144,65	115,94	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	154,83	124,51	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	117,40	90,58	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	479,02	330,47	0,00
2020	242,77	192,26	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	275,43	210,25	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	227,55	183,33	0,00
2014	107,80	81,24	0,00
2023-1	845,24	570,94	0,00
2013	94,95	73,39	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	175,95	140,44	0,00

## 32.33-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.33-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.