

32.34.12-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.12-014

Tanımı 10kV, 3x95s/16 mm² YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	153,19	96,12	0,00
2015	189,62	118,64	0,00
2014	176,70	106,40	0,00
2016	227,85	151,86	0,00
2017	243,32	163,08	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	357,14	240,11	0,00
2018	277,92	183,94	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	385,48	251,80	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	447,83	275,34	0,00
2022-1	825,90	432,78	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1473,54	747,66	0,00

32.34.12-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.12-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.