

32.34.12-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.12-016

Tanımı 10kV, 3x150s/25 mm² YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2020	424,13	278,91	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	393,10	265,96	0,00
2013	168,47	106,47	0,00
2021	492,38	304,99	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	267,80	180,63	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	906,47	479,39	0,00
2023-1	1616,78	828,19	0,00
2018	305,83	203,74	0,00
2015	208,52	131,41	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	250,74	168,20	0,00
2014	194,22	117,86	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

32.34.12-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.12-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.