

32.34.13-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.13-004
Tanımı	15kV, 1x70s/16 mm ² E3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	143,19	89,30	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	57,09	34,08	0,00
2018	103,12	65,23	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	84,49	53,85	0,00
2019	132,33	85,15	0,00
2023-1	557,82	265,17	0,00
2021	167,19	97,65	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	311,98	153,49	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	70,69	42,07	0,00
2017	90,18	57,83	0,00
2014	66,07	37,73	0,00

32.34.13-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.13-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.