

32.34.13-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.13-005

Tanımı 15kV, 1x95s/16 mm² E3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	87,39	56,13	0,00
2015	73,06	43,85	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	321,75	160,01	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	148,09	93,09	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	136,91	88,76	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	172,77	101,80	0,00
2017	93,29	60,28	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	575,08	276,44	0,00
2013	59,01	35,53	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	68,26	39,33	0,00
2018	106,65	67,99	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

32.34.13-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.13-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.