

## 32.34.13-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.13-006

**Tanımı** 15kV, 1x120s/16 mm<sup>2</sup> E3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	69,72	40,15	0,00
2017	95,31	61,55	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	151,30	95,06	0,00
2016	89,28	57,31	0,00
2015	74,64	44,77	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	60,28	36,27	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	176,53	103,96	0,00
2022-1	328,82	163,42	0,00
2023-1	587,75	282,34	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	139,88	90,64	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	108,97	69,43	0,00

## 32.34.13-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.34.13-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.