

32.34.13-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.13-008

Tanımı 15kV, 1x185s/25 mm² E3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	78,63	48,12	0,00
2016	94,25	61,59	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	100,63	66,14	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	159,59	102,12	0,00
2014	73,38	43,16	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	344,52	175,51	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	147,69	97,38	0,00
2023-1	615,28	303,21	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	185,83	111,67	0,00
2013	63,52	38,99	0,00
2018	115,00	74,60	0,00

32.34.13-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.13-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.