

32.34.13-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.13-010

Tanımı 15kV, 3x25s/16 mm² E3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	156,18	83,53	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	388,97	218,82	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	228,68	131,97	0,00
2019	357,63	208,66	0,00
2018	279,47	159,85	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	193,45	103,10	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	876,48	376,09	0,00
2021	458,83	239,27	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1573,67	649,72	0,00
2014	181,95	92,47	0,00
2017	243,85	141,72	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

32.34.13-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.13-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.