

32.34.13-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.13-011

Tanımı 15kV, 3x35s/16 mm² E3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2021	477,35	257,79	0,00
2013	162,62	89,97	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	254,78	152,65	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	189,08	99,60	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	238,85	142,14	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1624,02	700,07	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	905,60	405,21	0,00
2018	291,80	172,18	0,00
2020	405,88	235,73	0,00
2019	373,75	224,78	0,00
2015	201,40	111,05	0,00

32.34.13-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.13-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.