

32.34.13-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.13-014
Tanımı	15kV, 3x95s/16 mm ² E3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	453,70	278,91	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	418,99	265,96	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	530,54	304,99	0,00
2022-1	993,43	479,39	0,00
2017	285,55	180,63	0,00
2018	326,62	203,74	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1777,36	828,19	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	267,55	168,20	0,00
2015	224,22	131,41	0,00
2013	181,09	106,47	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	209,77	117,86	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

32.34.13-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.13-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.