

32.34.13-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.13-015

Tanımı 15kV, 3x120s/16 mm² E3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	230,19	134,26	0,00
2017	292,99	184,55	0,00
2019	429,89	271,73	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	465,61	284,96	0,00
2014	215,42	120,41	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	274,54	171,85	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1021,06	489,80	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	544,71	311,61	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	185,90	108,77	0,00
2023-1	1827,13	846,18	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	335,16	208,16	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

32.34.13-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.13-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.