

32.34.13-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.13-017

Tanımı 15kV, 3x185s/25 mm² E3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	288,92	184,87	0,00
2015	241,64	144,43	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	489,61	306,54	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1065,24	526,87	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	452,58	292,31	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	308,42	198,53	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	571,43	335,20	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1904,30	910,21	0,00
2014	225,80	129,53	0,00
2013	195,17	117,01	0,00
2018	352,62	223,92	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

32.34.13-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.13-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.