

32.14.4-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-006

Tanımı 1x120ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2020	66,22	15,02	9,20
2006	0,00	0,00	0,00
2019	56,13	14,06	8,57
2021	83,27	16,73	10,29
2015	34,61	6,76	4,11
2013	31,26	5,72	3,46
2007	0,00	0,00	0,00
2017	40,11	9,09	5,56
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	37,11	8,28	5,06
2018	42,94	10,51	6,42
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	236,22	27,19	16,55
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	34,16	6,34	3,84
2023-1	369,66	48,02	29,25

32.14.4-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.