

32.14.4-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-012

Tanımı 3x50ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XS Y) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	129,01	21,34	12,60
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	108,63	20,15	11,84
2015	68,40	9,81	5,71
2005	0,00	0,00	0,00
2021	163,47	23,54	13,98
2012	0,00	0,00	0,00
2017	78,40	13,17	7,77
2004	0,00	0,00	0,00
2013	61,94	8,23	4,75
2016	72,69	12,07	7,11
2018	83,35	15,15	8,92
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	743,49	67,10	39,37
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	477,86	38,27	22,43
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	67,65	9,13	5,27

32.14.4-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.