

32.14.4-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-016

Tanımı 3x150ş/25 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	136,52	13,50	7,53
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	143,94	16,64	9,46
2004	0,00	0,00	0,00
2020	255,12	29,00	16,45
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	974,99	51,82	28,95
2017	155,04	18,07	10,28
2012	0,00	0,00	0,00
2021	325,70	31,84	18,20
2013	124,10	11,31	6,24
2019	213,32	27,51	15,50
2010	0,00	0,00	0,00
2018	163,95	20,73	11,73
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1511,02	90,56	50,60
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	135,43	12,53	6,91

32.14.4-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.