

## 32.21-060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.21-060

**Tanımı** 1kV, 3x50/25s mm<sup>2</sup> NYY Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	68,31	59,42	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	49,86	41,63	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	73,21	63,81	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	82,98	71,97	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	114,18	98,52	0,00
2013	44,29	37,61	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	215,39	169,34	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	127,93	107,73	0,00
2019	107,66	93,95	0,00
2015	54,73	46,42	0,00
2023-1	377,56	292,54	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 32.21-060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, imal tarihi ve son kullanım tarihi ambalajında belirlenmiş, AG tesislerinde dahili ve harici tipleri aynı olan, 3.5kV ve daha yüksek gerilimlerde dahili ve harici tipleri ayrı ayrı boyutlandırılmış, kalıbı, izolasyonu sağlayan dolgu maddesi, hususi bantları, temizleyici maddeleri, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama için lüzumlu bilezik, kelepçe ve bakır telleri, 1 kV.'un üzerindeki harici tip başlıklarda izolatörleri, hunisi, özel macunu ve bantı dahil, komple kablo başlığı.
- b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.21-060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.