

43.696.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.696.1352

Tanımı 24 V Güç kaynağının yerleştirilmesi (Güç kaynağı bedeli dahil)

Birimi AD

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	38960,05	0,00	0,00
2025-Kasım	37381,01	0,00	0,00
2025-Ekim	37118,66	0,00	0,00
2025-Eylül	35758,28	0,00	0,00
2025-Ocak	30465,30	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

IP 67 Koruma sınıfında, 220 V AC $\pm$ %10 kullanım gerilimi ve 50 Hz $\pm$ %1 kullanım frekansında çalışan, en az %88 verimlilikte, aşırı gerilim, aşırı akım, kısa devre koruması ve aşırı sıcaklık koruması bulunan 24 V güç kaynağının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, 24 V güç kaynağının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.150.1352		24 V Güç kaynağı	Adet	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.