

43.665.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1021 (23.167/İB-1)

Tanımı 4 mm kalınlıkta DKP sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektor yapılması ve yerleştirilmesi (Sac bedeli dahil)

Birimi kg

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5,16	0,00	0,00
2014	5,58	0,00	0,00
2015	6,57	0,00	0,00
2016	8,00	0,00	0,00
2017	8,72	0,00	0,00
2018	9,93	0,00	0,00
2019	23,94	0,00	0,00
2020	27,83	0,00	0,00
2021	34,10	0,00	0,00
2022-1	53,19	0,00	0,00
2022-2	53,19	0,00	0,00
2022-3	66,69	0,00	0,00
2023-1	106,96	0,00	0,00
2023-2	159,46	0,00	0,00
2024	259,96	0,00	0,00

43.665.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış DKP sacın (4,0 mm kalınlıkta) veya benzeri malzemenin, kanalizasyon, pis su arıtma ve deniz deşarjı tesis inşaatlarında suyu tutmak, debi ölçmek veya boşaltmak amacıyla kullanılan her türlü savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı ve reflektör yapılması için gerekli kaynakla birleştirilmesi, yerine montajı ve ankrajının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri, kaynak ve atölye giderleri, makina alet ve edevat ile iş yerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, DKP sac bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, her türlü savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı ve reflektör yapılmasının 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre yapılan 4 mm DKP sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektör yapılması ve yerine konulmadan önce tartılarak tespit edilen kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.

Not:

Projesine göre yapılan yapılan demir imalat yerine konmadan önce tartılır ve bir tutanakla ataşmana geçirilir. Proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına göre (TSE standartlarına göre ağırlıklar) tartılan ağırlıklar kontrol edilir. Bu kontrol sonucunda, cetvellerde belirtilen %5'den fazla ağırlık dikkate alınmaz.

Demir imalat yüzeylerinin temizlenmesi ve boyanması hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.665.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1524	04.710/15	DKP sac 4.00 mm'lik	kg	1,100000
40.120.1524	04.710/15	DKP sac 4.00 mm'lik	kg	0,165000
		Kaynak ve Atelye Giderleri Karşılığı %15		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,500000
		Kapağın Yapılması İçin		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Kapağın Yapılması İçin		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
		Kapağın Yerine Konulması İçin		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Kapağın Yerine Konulması İçin		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.