

25.17.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.17.1-005
Tanımı	3x200A, Icn=15kA Termik Manyetik Kompakt Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2020	740,82	478,99	160,78
2017	477,80	310,40	103,99
2003	0,00	0,00	0,00
2013	299,80	182,90	61,28
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1672,15	822,94	276,54
2005	0,00	0,00	0,00
2019	702,18	456,84	153,23
2015	359,50	225,80	75,68
2016	446,10	289,10	96,84
2006	0,00	0,00	0,00
2021	880,81	523,67	175,92
2011	0,00	0,00	0,00
2018	525,13	350,03	117,34
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	2965,35	1422,65	477,18
2004	0,00	0,00	0,00
2014	337,60	202,50	67,85
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

25.17.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi.
- Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiği montaj malzemesi ve işçiliği, gerektiğinde panonun aletin montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm² kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.17.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.