

25.17.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.17.1-016
Tanımı	3x3000A, Icn=40kA Termik Manyetik Kompakt Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	8511,06	1478,43	495,05
2020	9055,59	1550,44	519,13
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	27007,21	2664,91	891,83
2017	5804,30	1004,10	336,37
2021	11932,77	1695,43	567,65
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	6151,67	1132,55	379,31
2013	3945,30	591,80	198,25
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	5438,00	935,00	313,23
2007	0,00	0,00	0,00
2015	4565,70	730,50	244,73
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	48823,97	4603,28	1540,73
2011	0,00	0,00	0,00
2014	4530,70	655,20	219,48

25.17.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi.
- Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiği montaj malzemesi ve işçiliği, gerektiğinde panonun aletin montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm² kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.17.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.