

## 11.6.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>11.6.2-001</b>
<b>Tanımı</b>	L40 Çubuk İzolatör (L= 800 mm)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2019	94,53	12,30	4,99
2010	0,00	0,00	0,00
2021	135,72	14,55	5,92
2007	0,00	0,00	0,00
2017	72,16	7,95	3,20
2022-1	337,26	23,76	9,74
2012	0,00	0,00	0,00
2013	45,74	5,01	2,01
2023-1	742,33	42,12	17,11
2015	55,17	5,93	2,39
2018	76,33	9,19	3,71
2020	107,01	13,10	5,32
2016	63,29	7,24	2,92
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	52,43	5,56	2,23
2011	0,00	0,00	0,00

## 11.6.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun evsafıta İmal edilmiş dıştan tespit armatürlü, top ve yuva bağlantılı seramik malzemedden (porselen) yapılmış olacaktır. Kaçak yolu L40=800 mm., L60=900 mm., L70=800 mm., L100=1200 mm. olacaktır.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

## 11.6.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.