

22.4.13-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.13-008

Tanımı 36 kV, 1250A, 16kA Yük Ayırıcılı Bara Bölme Hücresi (Yandan Çıkışlı) (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	7124,00	1294,00	242,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	7958,00	1590,00	299,00
2017	9729,00	2180,00	414,00
2020	15924,36	3391,22	641,80
2016	8615,00	2025,00	385,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	14981,67	3237,87	611,19
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	57483,26	5895,25	1106,06
2006	0,00	0,00	0,00
2021	20451,00	3701,65	702,75
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	135679,62	10212,31	1900,46
2018	11309,96	2469,97	467,58
2011	0,00	0,00	0,00
2014	8010,00	1434,00	268,00
2012	0,00	0,00	0,00

22.4.13-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafına olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
 - yük ayırıcısı
 - çıkış baralarını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
 - çıkış baralarının gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,
 - havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
 - mimik diyagram,
 - şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
 - termostat kontrollü ısıtıcı Yük ayırıcılı bara bölme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.13-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.