006.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**006.1101** **(44.100.1501)**
Tanımı	3-5 m³/h 3-5 mSS kadar Salamura Pompası
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	625,00	44,00	0,00
2019	749,00	0,00	0,00
2018	574,00	40,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

006.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

SALAMURA POMPASI (Ölçü: Adet)
Demir gövde elektrik motoru ile akuple, giriş çıkış vana ve emiş filtresini havi pompa, paslanmaz çelikten şaftı, demir veya beton kaide yapılması, titreşime karşı tecridi, montajı ve her türlü malzeme dâhil işler halde tam ve tekmil montajlı servise konması

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

006.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.