

## 11.6.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>11.6.2-003</b>
<b>Tanımı</b>	L70 Çubuk İzolatör (L= 800 mm)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2016	75,09	10,55	4,25
2007	0,00	0,00	0,00
2017	85,52	11,58	4,65
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	62,08	8,11	3,26
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	54,18	7,28	2,93
2019	112,64	17,95	7,19
2015	65,35	8,65	3,48
2020	127,29	19,15	7,66
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	867,61	61,29	24,41
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	395,80	34,80	13,88
2021	160,80	21,27	8,52
2008	0,00	0,00	0,00
2018	90,72	13,41	5,37

## 11.6.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun evsafıta İmal edilmiş dıştan tespit armatürlü, top ve yuva bağlantılı seramik malzemedden (porselen) yapılmış olacaktır. Kaçak yolu L40=800 mm., L60=900 mm., L70=800 mm., L100=1200 mm. olacaktır.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

## 11.6.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.