

11.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.6-001

Tanımı K1 (Normal Tip) H.H. Zincir İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	23,50	5,93	2,39
2016	27,23	7,24	2,92
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	42,19	13,10	5,32
2013	19,53	5,01	2,01
2005	0,00	0,00	0,00
2019	43,37	12,30	4,99
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	121,54	23,76	9,74
2021	57,45	14,55	5,92
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	236,26	42,12	17,11
2011	0,00	0,00	0,00
2017	30,86	7,95	3,20
2014	22,28	5,56	2,23
2009	0,00	0,00	0,00
2018	33,14	9,19	3,71

11.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, porselen veya camdan mamul, disk tipi, ünite bağlantıları toplu yuvalı tip mafsallarla yapılan, uygun kilitleme tertibatı (kopilya) ile teçhiz edilmiş zincir izolatör ünitesi, normal tiplerde beher ünitenin kaçak yolu mesafesi U 40 BL için 185 mm., U 60 BL için 280 mm., U 100 BL 280 mm.dir.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.