

11.6-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.6-003

Tanımı K3 (Normal Tip) H.H. Zincir İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	105,71	25,89	10,44
2020	102,32	27,60	11,13
2011	0,00	0,00	0,00
2015	57,61	12,49	5,02
2022-1	301,32	50,14	20,28
2013	47,83	10,51	4,22
2017	75,55	16,71	6,72
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	140,84	30,64	12,36
2016	66,57	15,22	6,12
2018	80,87	19,34	7,79
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	587,33	88,63	35,66
2014	54,63	11,69	4,70
2005	0,00	0,00	0,00

11.6-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, porselen veya camdan mamul, disk tipi, ünite bağlantıları toplu yuvalı tip mafsallarla yapılan, uygun kilitleme tertibatı (kopilya) ile teçhiz edilmiş zincir izolatör ünitesi, normal tiplerde beher ünitenin kaçak yolu mesafesi U 40 BL için 185 mm., U 60 BL için 280 mm., U 100 BL 280 mm.dir.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.