

25.20-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.20-007

Tanımı Fotoselli Tip 3x30A (Y/T) Sokok Lambası Zaman Şalter

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	247,30	215,20	72,08
2015	302,50	265,70	88,99
2018	459,94	411,81	137,97
2014	275,40	238,30	79,82
2020	635,70	563,73	188,92
2019	605,02	537,58	180,13
2023-1	2098,00	1673,96	561,07
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1202,41	968,98	324,80
2010	0,00	0,00	0,00
2021	714,59	616,42	206,61
2017	411,20	365,10	122,31
2016	383,20	340,00	113,91
2011	0,00	0,00	0,00

25.20-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikle pano malzemesi. Saatli tiplerde akşam ve sabah otomatik kumandalı, senenin bütün aylarına göre (Astronomik Diski) ayarlı ve en az 24 saat rezervli, kontaktörü ile fotoselli tiplerde ise fotoseli, kontaktörü ile komple zaman şalteri.
- b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla. Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı birim fiyatına dahildir.

25.20-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.